

Российская Федерация Краснодарский край
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО
ВИДА № 74»

350063, г. Краснодар, Комсомольская 21
тел./факс (861) 268-57-27,
e-mail: detsad74@kubannet.ru
ИНН 2309073801 ОГРН
1022301441546

Начальнику ОНД и ПР г Краснодара
УНДПР ГУ МЧС России по
Краснодарскому краю
Немеренко В.М.

От 30.04.2021 № 107

ОТЧЁТ

об исполнении предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида №74», рассмотрев Предписание № 5/1/6 от 18.02.2021г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, направляет информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

1. Устранены видимые нарушения изоляции электропроводов, не находящихся в эксплуатации.
2. В здании дошкольного учреждения при применении системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа оповещение работников учреждения осуществляется при помощи специального текста оповещения, не содержащего слов, способных вызвать панику (данный текст разработан и реализован на объекте).
3. Электрощит, имеющий объём до 0,1 куб.м. оборудован автономной установкой пожаротушения.
4. Утверждена инструкция, соответствующая установленным в п.393 (Постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.20) требованиям, содержащая сведения о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте.

5. Вопрос устранения в групповом помещении порогов, скрывающих трубы системы отопления, препятствующих свободной эвакуации людей, решен путем изготовления приставных площадок, сглаживающих высоту порогов.

6. Категория склада белья определена, исходя из вида находящихся в помещении горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств. Согласно техническому заключению по определению показателей пожарной опасности (расчет категории пожарной опасности) зданий, помещений, наружных установок, осуществленной ООО «Юг-Техресурс» (договор №42 от 20.07.2021г), категория склада белья - В4 и класс зоны по ПУЭ, по ФЗ №123 – П-Ша. Табличка с соответствующим назначением размещена на двери помещения для хранения белья.

7. Недостатки и замечания приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе.

Заведующий МБДОУ МО
г.Краснодар «Детский сад №74»



Савченко Е.В.