

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю  
ул. Уральская., 121, г. Краснодар, 350080, 8 (861) 262-20-09, <http://www.mchskuban.ru>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Краснодара  
ул. Уральская., д. 121, г. Краснодар, 350080, 8 (861) 224-09-07, e-mail: [ugpn\\_kkrai@mail.ru](mailto:ugpn_kkrai@mail.ru), <http://www.ugpn-kk.ru>,  
тел. доверия: 8 (861) 268-64-40, 8 (863) 240-66-10

**Предписание № 5/1/6**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципаль-**  
**ного образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида №74**  
**«Звёздочка»**

**юридический адрес: г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 21, фактический адрес:**  
**г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 21; ИНН 2309073801**

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР г. Краснодара УНДПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Немеренко Виталия Михайловича № 5 от 20 января 2021 года, ст. 6, 6<sup>1</sup> Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 28 января 21г. по 18 февраля 21г. инспектором ОНД и ПР 30 г. Краснодара УНДПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Лукиевым Данилой Константиновичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №74 «Звёздочка» – дошкольное образовательное учреждение (чрезвычайно высокий риск), расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 21,

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Совместно с: заведующей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №74 «Звёздочка»  
Савченко Еленой Викторовной

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации эвакуационных путей допускается устройство на путях эвакуации порогов препятствующих свободной эвакуации людей	(п. 27 «а» Правила противопожарного режима в Российской Федерации);	02.08.2021 г.	
2.	Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции	(п. 35 «а» Правила противопожарного режима в Российской Федерации);	10.05.2021 г.	
3.	Категория склада белья не определена исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств (по	ФЗ 123 от 22.07.2008 года ст. 27 ч.3);	02.08.2021 г.	



4.	В здании дошкольного учреждения при применении системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа оповещения работники учреждения при помощи специального текста оповещения, такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику (данный текст не разработан и на объекте не реализован)	СП 3.13130.2009 таблица № 2, ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 54, ст. 84;	10.05.2021 г.	
5.	Электрощит имеющий объем до 0,1 м <sup>3</sup> не оборудован автономной установкой пожаротушения. СП 5.13130.2009 табл. А.4 п. 8, п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации)	СП 5.13130.2009 табл. А.4 п. 8, п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации);	10.05.2021 г.	
6.	Представленная инструкция о мерах пожарной безопасности по своему содержанию не соответствует установленным в п. 393 (Постановления правительства РФ №1479 от 16.09.2020) требованиям (отсутствуют сведения о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте	п. 2 Правила противопожарного режима в Российской Федерации).	10.05.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 Административного регламента. Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;
- 2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);
- 3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным Федеральным законом, - для объектов защиты,

которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.  
При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.


При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР ЗО г. Краснодара  
УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Краснодарскому краю  
должность  
«18» февраля 2021 г.



М.Л.П. подпись



Д.К. Лукиев  
Ф.И.О.

Предписание для исполнения получил:

должность  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

подпись

Ф.И.О.